



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,

Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33

Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

26.04.2017 № 2017-1.29-12-3

На № 2017-042 от 29.03.2017

4-256

Вх № 17-015  
от 16.03.2017

Руководителю филиала СРО  
«Департамент пожарной  
безопасности» по Приволжскому  
и Уральскому Федеральным  
округам

К.Л. Искандарову

ул. Бакалинская, д. 25, г. Уфа,  
Республика Башкортостан, 450047

О размещении приборов системы пожарной сигнализации.

По поручению Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России специалистами института рассмотрен Ваш запрос о разъяснении требований СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» к защите приборов системы пожарной сигнализации (СПС) от несанкционированного доступа.

На Ваш запрос сообщаем, что в соответствии с п. 13.14.5 СП5.13130.2009 при размещении приборов СПС в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа. Наличие домофонов при входе в здание не является гарантией защиты приборов от несанкционированного доступа.

При отсутствии в здании отдельного помещения, защищенного охранной сигнализацией, в котором приборы СПС могут быть размещены, представляется допустимым осуществлять их монтаж в закрываемых ящиках, шкафах, а также без применения дополнительных средств защиты при монтаже на высоте более 2,5 м.

Врио начальника института

Д.М. Гордиенко