



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

17-03.2017 № 1439эп-11-2-3

на № 2017-003 от 09.02.2017

Руководителю филиала СРО
«Департамент пожарной безопасности
по Приволжскому и Уральскому ФО»

К.Л. Искандарову

ул. Бакалинская, д.25, г. Уфа, 450047

О требованиях пожарной безопасности

Рассмотрев в соответствии с поручением ДНПР МЧС России от 28.02.2017 № 19-2-4-792 Ваше обращение (исх. от 09.02.2017 № 2017-003) сообщая следующее.

Специалистами института ранее был подготовлен и направлен ответ (исх. от 02.03.2017 № 1099 эп-11-2-3) на запрос, поступивший от Вашей организации, и содержащий аналогичные вопросы.

В связи с изложенным, направляю копию ранее подготовленного ответа.

Приложение: Копия письма от 02.03.2017 № 1099 эп-11-2-3 на 2 л.,
в 1 экз., только в адрес.

Врио начальника института

Д.М. Гордиенко




МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

08.03.2017 № 1099Эп-11-2-3
на № 2017-004 от 09.02.2017



Руководителю филиала СРО
«Департамент пожарной безопасности
по Приволжскому и Уральскому ФО»

К.Л. Искандарову

ул. Бакалинская, д.25, г. Уфа, 450047

О требованиях пожарной безопасности

На Ваш запрос сообщаю следующее.

Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) следует проектировать в соответствии с требованиями свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

В соответствии с требованиями п. 1 табл. 2 СП 3.13130.2009 при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения. Такой текст предназначен для работников учреждений, обеспечивающих эвакуацию людей при пожаре, и не должен содержать слов, способных вызвать панику.

Физически текст оповещения слышат все находящиеся в здании люди (включая детей), однако смысл текста оповещения должен быть понятен только работникам учреждения, которые после такого сообщения начинают действовать по организации эвакуации людей.

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.

Специальные тексты СОУЭ работники учреждений должны изучать при проведении противопожарных инструктажей и отрабатывать на практических тренировках по эвакуации людей, не реже одного раза в полугодие, что регламентируется пунктом 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390).

Врио начальника института



Д.М. Гордиенко