



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Главное управление МЧС России
по Республике Башкортостан**

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005
Телефон: (347) 252-59-52 Факс (347) 273-42-86
E-mail: cancel@mchsrb.ru
Единый телефон доверия (347) 233-99-99

0602 2019 № 930 -2-2-15

На № 2019-002 от 15.01.2019

Вх. № 2019-028
от 22.02.19

Руководителю филиала СРО
«Департамент Пожарной Безопасности»
по Приволжскому и Уральскому
Федеральным округам

К.Л. Искандарову

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан (далее – Главное управление), рассмотрев Ваше обращение, сообщает, следующее.

Согласно положениям пунктов 4.2 и 4.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.

Сводом правил СП 51.13130.2011 «Защита от шума» установлены допустимые уровни звукового давления для помещений (таблица 1).

При проектировании системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре целесообразно руководствоваться значениями уровней звукового давления, изложенными в таблице 1 свода правил СП 51.13130.2011.

Заместитель начальника
Главного управления

Э.М. Идрисов

Е.В. Макаренко
272-08-63.