



СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности»

**Филиал СРО «Департамент пожарной безопасности»
по Приволжскому и Уральскому Федеральным округам**

450103, Россия, Респ. Башкортостан, г.Уфа, ул.Сочинская, д.8, оф.207, www.sro-upfo.su
ИНН 3908042593, КПП 027443001, Росреестр СРО № 0027 от 22.01.2010

Исх. № 2019-089
от 12 сентября 2019 г.

МЧС России

Директору Департамента надзорной
деятельности и профилактической работы -
главному государственному инспектору
Российской Федерации по пожарному
надзору

полковнику внутренней службы
Еникееву Р. Ш.

dnd.mchs@bk.ru
121357, г. Москва, Ватутина д.1
Тел. +7 (495) 9836763

Уважаемый Ринат Шамилевич !

Согласно Перечня зданий и помещений предприятий агропромышленного комплекса и объектов производственно-складского и общественно-бытового назначения, подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и автоматическими пожарными установками (утв. 07.06.1990г. Минсельхозпрод СССР; Главное научно-проектное управление по строительству. –М.:Гипронисельхоз, 1991) склады пива, безалкогольных напитков, минеральной воды в сгораемой таре (п. 3.34) площадью 100 кв.м и более подлежат оборудованию автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и только, однако инспектора пожарного надзора требуют оборудовать эти помещения, дополнительно, и автоматическими пожарными установками (АПУ), ссылаясь на СП 5.13130.2009г.

В связи с неоднократными обращениями членов СРО "Департамент пожарной безопасности" просит дать разъяснение:

1. Правомерны ли требования инспекторов пожарного надзора об оборудовании дополнительно автоматическими установками пожаротушения складов пива, безалкогольных напитков, минеральной воды в сгораемой таре ?
2. Каким документом руководствоваться (СП 5.13130.2009 или Перечнем (см. выше)) о необходимости оборудования складов пива, безалкогольных напитков, минеральной воды в сгораемой таре системой противопожарной

